

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 004 2019-08-22

## 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Kaapeleille tarkoitettu EI30 palosuojakanava vapaaseen tilaan.  
Kuilu SPN xxxx

## 2. Aiottu käyttötarkoitus

Vapaaseen tilaan asennettava palosuojakanava, jota käytetään suojaamaan kaapeleita ulkopuolista paloa vastaan.

## 3. Valmistaja

PIPE-MODUL OY

Työmiehenkatu 2. 50150 Mikkeli, Finland

## 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät

Palokäyttäytyminen: AVCP 1

Muut ominaisuudet: AVCP 3

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifiointin suoritusasteen pysyvyydestä  
0809 - CPR - 19001200.

## 5. Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva suoritusasteilmoitus

Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 210004-00-0805 (11/2016)

Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 16/0828 (28/5/2018)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Eurofins Expert Services Oy

Ilmoitettu laitos: Eurofins Expert Services Oy (Nro. 0809)

## 6. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI30	EN 13501-2
Iskunkestävyys	Tuote kestää pehmeän esineen rakenteellisessa vauriotestissä 200 Nm:n iskuenergian.	ISO 7892
Äänieristävyys	$R_w = 38$ dB	EN ISO 354, EN ISO 10140-2

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Mikkelissä 29.5.2020

Asko Partanen, toimitusjohtaja