

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 002 2019-08-22

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Putkien ja kaapelien reitittämiseen tarkoitettu moduuli, jonka kaapelitila on EI30 palosuojattu.
ASxxxx SPNx

2. Aiottu käyttötarkoitus

Putkien suojaamiseen ja eristämiseen sekä kaapeleiden suojaamiseen ulkopuolista paloa vastaan käytettävä moduuli.

3. Valmistaja

PIPEMODUL OY

Työmiehenkatu 2. 50150 Mikkeli, Finland

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät

Palokäyttäytyminen: AVCP 1

Muut ominaisuudet: AVCP 3

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä
0809 - CPR - 19001200.

5. Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva suoritustasoilmoitus

Eurooppalainen arviointiasiakirja:	EAD 210004-00-0805 (11/2016)
Eurooppalainen tekninen arviointi:	ETA 16/0828 (20/5/2025)
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:	Eurofins Expert Services Oy
Ilmoitettu laitos:	Eurofins Expert Services Oy (Nro. 0809)

6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI30	EN 13501-2
Iskunkestävyys	Tuote kestää pehmeän esineen rakenteellisessa vauriotestissä 200 Nm:n iskuenergian.	ISO 7892
Äänieristävyys	$R_w = 38$ dB	EN ISO 354, EN ISO 10140-2

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Mikkelissä 20.5.2025

Asko Partanen, toimitusjohtaja